

## **PLEC DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGULAR LA CONTRACTACIÓ D'UN SUBMINISTRAMENT DE CLORIT SÒDIC ( Exp. 2019ADM40 )**

### **OBJECTE DEL CONTRACTE.**

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com a concessionària del servei d'aigua potable de les poblacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter, gestiona la E.T.A.P. de Montfullà, on es potabilitza, segons el RD/140, l'aigua posada a xarxa.

Dins el procés físic-químic de tractament, es requereix del subministrament de clorit sòdic per a la generació de diòxid de clor.

L'objecte del contracte es el subministrament de 264 Tm estimades de Clorit Sòdic.

### **CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PRODUCTE**

L'objecte del contracte es el subministrament anual de clorit sòdic de les següents característiques:

Clorit Sòdic(25%) en solució amb les següents especificacions:

Concentració (%). .....mínim 24 %

Densitat gr/ml .....1,20 a 1,30

### **VIGÈNCIA DEL CONTRACTE :**

El contracte tindrà un termini de duració de TRES ANYS.

Només com a referència, el consum realitzat de Clor Gas en l'exercici 2018 va ser de 88 Tm.

Aquest contracte contempla un període de prova d'un mes, en el qual, en cas de que el resultat en el procés de generació de Diòxid de Clor en planta no compleixi amb els requeriments de qualitat de AGGST, queda rescindit.

### **ENTREGA I RECEPCIÓ :**

El subministrament es realitzarà en les instal·lacions de la ETAP de Montfullà situada en el C/ de Montfullà S/n, 17162 Bescanó (Girona), en horari d'oficines.

El transport del producte haurà de complir amb les obligacions del transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses per carretera ADR.

L'adjudicatari no tindrà dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats previs a la entrega a la planta.

**Girona, maig del 2019.**