

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
COMPTADORS D'AIGUA.**

EXP. 2022-ADM-54

Setembre 2022.

1.- INTRODUCCIÓ

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com a concessionària del servei d'aigua potable de les poblacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter, gestiona la xarxa de transport i distribució d'aquests municipis.

Per tal poder comptabilitzar els consums dels clients i els cabals de la pròpia xarxa es disposen de comptadors d'aigua adients en cada cas.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament de tota la varietat de comptadors d'aigua segons les següents prescripcions tècniques.

Dins el contracte resten inclosos els següents aspectes:

- Despeses de transport de tots els elements que inclou el contracte sense importar la quantitat demanada en qualsevol moment (**ports pagats per a tots els enviaments**).
- Entrega al Magatzem de Pep Ventura 100 de Fornells de la Selva en un **termini màxim de 20 dies hàbils** des de l'emissió de la comanda corresponent.
- S'inclouen comptadors i vàlvules de retenció per a cada comptador, per a instal·lar en l'interior de les rosques de sortida del mateix.
- Hores del personal implicat en qualsevol fase de la producció i del subministrament dels materials objecte del contracte.
- Disposició dels aparells necessaris per fabricació i verificació dels comptadors, es valorarà amb puntuació addicional si es disposa d'un **laboratori homologat propi de comptadors d'aigua** i disponibilitat d'aquest per realitzar les verificacions que es puguin demanar.
- Tots els costos per a la presentació de factures o informes aniran a càrrec de l'adjudicatari.

3.- CARACTERÍSTIQUES DELS COMPTADORS A SUBMINISTRAR

Tots els comptadors disposaran del n^o de sèrie gravat ben visible en el frontal dels mateixos. La codificació d'aquests números de sèrie dels comptadors haurà de seguir la codificació SPDE segons criteris Anfagua.

La lectura dels dígit del totalitzador haurà de ser clara i fàcil inclús en angles de lectura de 30°. Es valorarà amb puntuació addicional, segons plec, els totalitzadors amb dígit inclinats en 45° per a facilitar la seva lectura.

Abans de l'adjudicació del contracte es demanaran mostres dels comptadors ofertats per tal d'analitzar les seves característiques tècniques i en cas de ser

conformes es podrà formalitzar el contracte segons clàusula 11 del Plec Administratiu.

De cadascun dels lots de comptadors que el proveïdor vagi subministrant es podrà, per part d'AGISSA, fer un mostreig del 2% dels mateixos, en un laboratori independent, verificant els errors d'aquests comptadors. En cas de no superar la prova, aquests lots es retornaran al proveïdor a càrrec seu. Si es produeixen dues verificacions no conformes durant la durada del contracte es considerarà una falta molt greu. A la tercera no conformitat en un assaig de les mostres es finalitzarà el contracte amb el subministrador.

LOT 1 – Comptadors Volumètrics.

Comptador Volumètric Composite 15 mm:

DN 15 mm

Q3 2,5 m³/h

R >= 315

Longitud 115 mm

Rosques ¾"- ¾"

Pre-equipat amb emissor inductiu per sortida de comunicacions.

Totalitzador extrasec orientable 360°, sense contacte o transmissió directa amb la part humida.

Codificació n° sèrie SPDE.

Aprovat segons Directiva 2004/22/EC

LOT 2 – Comptadors de velocitat.

Comptador Velocitat Composite Raig Únic 15 mm:

DN 15 mm

Q3 2,5 m³/h

R >= 200H

Longitud 115 mm

Rosques ¾"- ¾"

Pre-equipat amb emissor inductiu per sortida de comunicacions.

Totalitzador extrasec orientable 360°, sense contacte o transmissió directa amb la part humida.

Codificació n° sèrie SPDE.

Aprovat segons Directiva 2004/22/EC

Comptador Velocitat Raig Únic 20 mm:

DN 20 mm

Q3 4,0 m³/h

R >= 200H

Longitud 190 mm

Rosques 1"- 1"

Pre-equipat amb emissor inductiu per sortida de comunicacions.

Totalitzador extrasec orientable 360°, sense contacte o transmissió directa amb la part humida.

Codificació n° sèrie SPDE.

Aprovat segons Directiva 2004/22/EC

5.- ACORDS DE CONFIDENCIALITAT

L'adjudicatari restarà obligat a guardar la deguda confidencialitat d'acord amb la clàusula 12.1.n del plec de clàusules administratives particulars del present contracte.

6.- GARANTIES :

Els material subministrat haurà de disposar d'una garantia mínima de 2 anys.

7.- MILLORES PUNTUABLES SOBRE EL PROJECTE:

Extensió de la garantia dels productes a més de 2 anys, sent valorat segons descriu el plec de clàusules administratives particulars.

8.- LOTS:

El present concurs es dividirà en els lots indicats.